



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Starogardzie Gdańskim woj. pomorskie

Starogard Gd., 5 września 2022 r.

Znak sprawy: PZ.52802.2.2022.WI

DPS ROKOCIN	
L. dz.	546/2022
wpłyn.	2022 -09- 08
do wykonania	AK
odpis Dyrektora	

UPOWAŻNIENIE

do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) w związku z §12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934) upoważniam:

1)

st. kpt. 1

**kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w
Starogardzie Gdańskim
105/2012**

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe strażaka upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz
numer jego legitymacji służbowej)

2)

mł. asp.

**inspektor Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim
161/2016**

.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe strażaka upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych
oraz numer jego legitymacji służbowej)

do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w

**Dom Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 4, Rokocin
83-200 Starogard Gdański**

.....
(oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi)

**Dom Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 4, Rokocin
83-200 Starogard Gdański**

.....
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

w następującym zakresie przedmiotowym:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami

ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

Rozpoczęcie czynności kontrolno-rozpoznawczych nastąpi w dniu 14 września 2022 roku o godz. 9³⁰

Zakończenie przewiduje się w dniu 23 września 2022 roku.

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego

Warunki przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych:

1. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych powinno być doręczone kontrolowanemu przynajmniej na 7 dni, a w przypadku zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej przynajmniej na 3 dni – przed terminem rozpoczęcia czynności kontrolno-rozpoznawczych (*art. 23 ust. 7 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
2. Na wniosek kontrolowanego, ze względu na słuszny interes strony, dopuszcza się aby czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane na podstawie zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej były rozpoczęte w terminie krótszym niż 3 dni od daty dostarczenia upoważnienia pod warunkiem uzgodnienia tego terminu z organem Państwowej Straży (*w takim przypadku fakt ten należy odnotować w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych*),
3. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych może być doręczone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych w przypadku, gdy:
 - powzięto informację o możliwości występowania w miejscu przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru, lub poważnej awarii przemysłowej (*art. 23 ust. 7 pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
 - czynności kontrolno-rozpoznawcze są prowadzone w zakresie wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się lub w zakresie zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład (*art. 23 ust. 7 pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
4. W chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, upoważnieni do przeprowadzania tych czynności okazują kontrolowanemu: strażak – legitymację służbową, a inna osoba – dokument tożsamości (*art. 23 ust. 9 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*).

Przebieg czynności kontrolno-rozpoznawczych:

1. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych (*art. 23 ust. 10 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*), w tym:
 - udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
 - umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności,
 - zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,
 - umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,

- zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
 - udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności,
2. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń (*art. 23 ust. 11 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*), chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:
 - komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu lub Straż Graniczna,
 - obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych,
 3. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie przeciwpożarowej (*art. 23 ust. 12 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*).
 4. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego (*art. 23 ust. 12 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*).
 5. Za zgodą kontrolującego, kontrolowany lub osoba upoważniona na piśmie a także osoby w charakterze świadków mają prawo do obecności podczas kontroli (§8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną), przy czym:
 - kontrolujący może odmówić ww. zgody jeżeli jej udzielenie mogłoby spowodować opóźnienie lub znaczne utrudnienie przeprowadzenia czynności (§8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną),
 - kontrolujący odmawia ww. zgody jeżeli jej udzielenie naruszałoby przepisy o ochronie informacji niejawnych (§8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną).
 6. Kontrolowany ma prawo do złożenia ustnych lub pisemnych oświadczeń dotyczących zakresu prowadzonych czynności, a kontrolujący nie może odmówić przyjęcia i udokumentowania oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem prowadzonych czynności (§7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną).
 7. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący sporządza protokół (*art. 23 ust. 13 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*):
 - protokół podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona (*art. 23 ust. 13 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
 - kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem (*art. 23 ust. 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
 - kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona ma prawo odmowy podpisania protokołu, w takim przypadku kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole (*art. 23 ust. 15 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*),
 - jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej (*art. 23 ust. 16 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej*).

Dokumenty i ewidencje

umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych

Stosownie do ww. praw i obowiązków kontrolowanego oraz zakresu przedmiotowego planowanych czynności kontrolno-rozpoznawczych, w celu zapewnienia sprawności i efektywności oraz skrócenia czasu trwania kontroli, wskazanym jest przygotowanie następujących dokumentów i ewidencji:

- 1) pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu,
- 2) projekty architektoniczno-budowlane branżowe, w tym projekty urządzeń przeciwpożarowych,
- 3) pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
- 4) protokoły z przeprowadzonych odpowiednich dla danego urządzenia przeciwpożarowego prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,
- 5) protokoły badań i sprawdzeń instalacji użytkowych (elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, wentylacyjnych, kominowych),
- 6) Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wykonaną dla kontrolowanego obiektu.

Pouczenie o odpowiedzialności karnej

1. Strażak w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych (*art. 57 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej*).
2. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (*art. 226 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny*).
3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego strażaka Państwowej Straży Pożarnej, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (*art. 82a §3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń*).

Informacje dodatkowe.

Dodatkowych informacji udzielają:

- 1) st. kpt. _____ – kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim, nr legitymacji służbowej nr 105/2012, tel. 606 609 937, (pz.starogard@straz.gda.pl).

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdańskim

(pieczęć i podpis Komendanta Powiatowego PSP)

Otrzymują:


- 1) Dom Pomocy Społecznej w Rokocin
ul. Parkowa 4
83-200 Starogard Gdański
- 2) a/a.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Starogardzie Gdańskim woj. pomorskie

Starogard Gdański, 21 września 2022 r.

PZ.55801.2.2.2022.MD



Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 – zwanej dalej k.p.a.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940, 2490), zwaną dalej ustawą o PSP, zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 14-16.09.2022r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie przy ul. Parkowej 4, 83-200 Starogard Gd., a wskazanych poniżej:

- 1) W trakcie kontroli stwierdzono, iż system sygnalizacji pożaru nie działa prawidłowo. W/w system przy zaniku prądu wysyła fałszywe alarmy do jednostek nadzorujących (TP TELTECH monitoringi pożarowe oraz do SKKP Starogard Gd.) nie wzbudzając alarmu w obiekcie. Powyższe jest niezgodne z §4 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), który stanowi, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków – utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.
- 2) Podczas kontroli stwierdzono, że brakuje klucza w czerwonej skrzynce zawieszanej przy zamykanych drzwiach ewakuacyjnych z kondygnacji piwnicznej. Powyższe jest nie zgodne z §4 ust.1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) zgodnie, z którym zabronione jest zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.
- 3) Podczas kontroli stwierdzono, w protokole instalacji gazowej zostały zapisane następujące uwagi „zaleca się wymianę przewodów elastycznych gazowych przy taboretach gazowych w kuchni 2 sztuki”, które nie zostały wykonane. Powyższe jest niezgodne z § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), które mówi że użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

INFORMACJE:

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 ustawy o PSP),
2. Materiałem dowodowym w sprawie jest protokół ustaleń z ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych nr PZ.55801.2.1.2022.MD z dnia 16.09.2022 roku, którego kopia stanowi załącznik do powyższego Zawiadomienia (art. 77 §4 k.p.a.),
3. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strona może składać pisemne wyjaśnienia, zastrzeżenia oraz wnioski dowodowe. Po wskazanym powyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 §1 k.p.a.),
4. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdański, w dni robocze w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą sprawę – mł. asp. I – inspektor ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim (art. 73 §1 k.p.a.),
5. Strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

W przypadku usunięcia którychkolwiek z naruszeń przepisów przeciwpożarowych stwierdzonych podczas ww. czynności kontrolno-rozpoznawczych proszę niezwłocznie powiadomić tutaj. Organ.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdańskim

Otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 4
Rokicin
83-200 Starogard Gd.
2. a/a

DPS. AK. 0511.4. 2022



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Starogardzie Gdańskim woj. pomorskie

Starogard Gd., 29 września 2022 r.



PZ.55801.2.3.2022 MD

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – zwanej dalej k.p.a.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 ze zm.), po otrzymaniu dokumentów w dniu 26.09.2022 r. potwierdzających usunięcie uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 14-16.09.2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie zlokalizowanym na ul. Parkowej 4, 83-200 Starogard Gdański.

umarzam w całości

postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu pismem z dnia 21.09.2022 r. znak PZ.55801.2.2.2022.MD w sprawie nakazania Domu Pomocy Społecznej ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej w przedmiocie:

- 1) W trakcie kontroli stwierdzono, iż system sygnalizacji pożaru nie działa prawidłowo. W/w system przy zaniku prądu wysyła fałszywe alarmy do jednostek nadzorujących (TP TELTECH monitoringi pożarowe oraz do SKKP Starogard Gd.) nie wzbudzając alarmu w obiekcie. Powyższe jest niezgodne z §4 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), który stanowi, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków – utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.
- 2) Podczas kontroli stwierdzono, że brakuje klucza w czerwonej skrzynce zawieszanej przy zamykanych drzwiach ewakuacyjnych z kondygnacji piwnicznej. Powyższe jest nie zgodne z §4 ust.1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) zgodnie, z którym zabronione jest zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.
- 3) Podczas kontroli stwierdzono, w protokole instalacji gazowej zostały zapisane następujące uwagi „zaleca się wymianę przewodów elastycznych gazowych

przy taboretach gazowych w kuchni 2 sztuki”, które nie zostały wykonane. Powyższe jest niezgodne z § 4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), które mówi że użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

Uzasadnienie

Pismem znak PZ.55801.57.2.2019.MD z dnia 21.09.2022 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nakazania usunięcia uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej wymienionych powyżej, a stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 14-16.09.2022r. w Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie.

W dniu 26.09.2022 roku Pani Berenika Gliniecka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokocinie, ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański pismem poinformował o usunięciu uchybień opisanych w w/w protokole. Do przedmiotowego pisma załączono protokół przeglądu z kontroli naprawy monitoringu sygnalizacji pożarowej nr 1/2022 z dnia 21.09.2022r oraz skan gwarancji instalacji przewodu gazowego i zdjęcie uzupełnionego klucza w skrzynce przy drzwiach ewakuacyjnych.

Na podstawie art.105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W związku z usunięciem wszystkich uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 11a ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy *stronie* odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim, 83-200 Starogard Gdański ul. Lubichowska 1, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



LECNIANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Starogardzie Gdańskim

sk. bryg. Tomasz Wądryn

.....
/podpis z podaniem
imienia, nazwiska, stanowiska służbowego/

Otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 4, Rokicin
83-200 Starogard Gd.
2. a/a

